


# **AXIS A1610 Network Door Controller**

## Índice

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentación esquemática de la solución.....                           | 3  |
| Cómo funciona.....                                                     | 4  |
| Localice el dispositivo en la red.....                                 | 4  |
| Compatibilidad con navegadores.....                                    | 4  |
| Abrir la interfaz web del dispositivo .....                            | 4  |
| Crear una cuenta de administrador .....                                | 4  |
| Contraseñas seguras.....                                               | 5  |
| Asegúrese de que nadie ha manipulado el software del dispositivo ..... | 5  |
| Información general de la interfaz web.....                            | 5  |
| Configure su dispositivo.....                                          | 6  |
| Add AXIS A9910 (Añadir AXIS A9910) .....                               | 6  |
| Control de ascensor.....                                               | 6  |
| Interfaz web.....                                                      | 7  |
| Descubrir más.....                                                     | 8  |
| Ciberseguridad.....                                                    | 8  |
| SO firmado .....                                                       | 8  |
| Arranque seguro.....                                                   | 8  |
| Axis Edge Vault .....                                                  | 8  |
| ID de dispositivo de Axis.....                                         | 8  |
| Especificaciones.....                                                  | 9  |
| .....                                                                  | 9  |
| Guía de productos .....                                                | 9  |
| .....                                                                  | 9  |
| Indicadores LED.....                                                   | 9  |
| Botones.....                                                           | 10 |
| Botón de control .....                                                 | 10 |
| Conectores .....                                                       | 10 |
| Conector de red.....                                                   | 10 |
| Prioridad de potencia.....                                             | 10 |
| Conector de lector.....                                                | 11 |
| Entradas con supervisión .....                                         | 12 |
| Conector de puerta.....                                                | 12 |
| Conector de relé.....                                                  | 13 |
| Conector auxiliar.....                                                 | 14 |
| Conector externo.....                                                  | 15 |
| Conector de alimentación.....                                          | 15 |
| Entrada de alimentación de seguridad de 12 V.....                      | 16 |
| Localización de problemas .....                                        | 17 |
| Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica .....    | 17 |
| Opciones de AXIS OS .....                                              | 17 |
| Comprobar la versión de AXIS OS.....                                   | 17 |
| Actualización de AXIS OS.....                                          | 18 |
| Problemas técnicos y posibles soluciones .....                         | 18 |
| Consideraciones sobre el rendimiento.....                              | 20 |
| Contactar con la asistencia técnica .....                              | 20 |

## Presentación esquemática de la solución



El controlador de puerta en red se puede conectar fácilmente y recibirá alimentación de su red IP ya existente sin necesidad de cableado especial.

Cada controlador de puerta en red es un dispositivo inteligente fácil de montar junto a una puerta. Puede proporcionar alimentación y controlar hasta cuatro lectores.

## Cómo funciona

### Localice el dispositivo en la red

Para localizar dispositivos de Axis en la red y asignarles direcciones IP en Windows®, utilice AXIS IP Utility o AXIS Device Manager. Ambas aplicaciones son gratuitas y pueden descargarse desde [axis.com/support](http://axis.com/support).

Para obtener más información acerca de cómo encontrar y asignar direcciones IP, vaya a *How to assign an IP address and access your device (Cómo asignar una dirección IP y acceder al dispositivo)*.

### Compatibilidad con navegadores

Puede utilizar el dispositivo con los siguientes navegadores:

|                           | Chrome™ | Edge™ | Firefox® | Safari® |
|---------------------------|---------|-------|----------|---------|
| Windows®                  | ✓       | ✓     | *        | *       |
| macOS®                    | ✓       | ✓     | *        | *       |
| Linux®                    | ✓       | ✓     | *        | *       |
| Otros sistemas operativos | *       | *     | *        | *       |

✓: Recomendado

\*: Asistencia técnica con limitaciones

### Abrir la interfaz web del dispositivo

1. Abra un navegador y escriba la dirección IP o el nombre de host del dispositivo Axis. Si no conoce la dirección IP, use AXIS IP Utility o AXIS Device Manager para localizar el dispositivo en la red.
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. Si accede al dispositivo por primera vez, debe crear una cuenta de administrador. Vea *Crear una cuenta de administrador, on page 4*.

Para obtener descripciones de todas las funciones y configuraciones de la interfaz web de los dispositivos con AXIS OS, consulte la *AXIS OS web interface help (Ayuda de la interfaz web de AXIS OS)*.

### Crear una cuenta de administrador

La primera vez que inicie sesión en el dispositivo, debe crear una cuenta de administrador.

1. Introduzca un nombre de usuario.
2. Introduzca una contraseña. Vea *Contraseñas seguras, on page 5*.
3. Vuelva a escribir la contraseña.
4. Aceptar el acuerdo de licencia.
5. Haga clic en **Add account (agregar cuenta)**.

#### Importante

El dispositivo no tiene una cuenta predeterminada. Si pierde la contraseña de la cuenta de administrador, debe restablecer el dispositivo. Vea *Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica, on page 17*.

### Contraseñas seguras

#### Importante

Utilice HTTPS (habilitado por defecto) para configurar su contraseña u otros ajustes confidenciales a través de la red. HTTPS ofrece conexiones de red seguras y cifradas para proteger datos confidenciales, como las contraseñas.

La contraseña del dispositivo es la principal protección para sus datos y servicios. Los dispositivos de Axis no imponen una política de contraseñas ya que pueden utilizarse en distintos tipos de instalaciones.

Para proteger sus datos le recomendamos encarecidamente que:

- Utilice una contraseña con al menos 8 caracteres, creada preferiblemente con un generador de contraseñas.
- No exponga la contraseña.
- Cambie la contraseña a intervalos periódicos y al menos una vez al año.

### Asegúrese de que nadie ha manipulado el software del dispositivo

Para asegurarse de que el dispositivo tiene el AXIS OS original o para volver a controlar el dispositivo tras un incidente de seguridad:

1. Restablezca la configuración predeterminada de fábrica. Vea *Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica, on page 17*.  
Después de un restablecimiento, el inicio seguro garantiza el estado del dispositivo.
2. Configure e instale el dispositivo.

### Información general de la interfaz web

Este vídeo le ofrece información general de la interfaz web del dispositivo.



*Interfaz web del dispositivo Axis*

### Configure su dispositivo

Para obtener información sobre cómo configurar su dispositivo, consulte el *manual del usuario de AXIS Camera Station* o soluciones de terceros.

#### Add AXIS A9910 (Añadir AXIS A9910)

- En la interfaz web del controlador de puerta, vaya a **Device (Dispositivo) > I/Os and relays (E/S y relés)**.
- Haga clic en **Add encryption key (Añadir clave de cifrado)**.
- Si ya ha generado la clave de cifrado, introdúzcala y haga clic en **OK (Aceptar)**.
- Para generar una clave de cifrado:
  - Haga clic en **Generate key (Generar clave)**.
  - Haga clic en **Export key (Exportar clave)** para guardar la clave. Si pierde la clave de cifrado, perderá el acceso al dispositivo.
  - Haga clic en **OK**.
- Haga clic en **Add AXIS A9910 (Añadir AXIS A9910)**.
- Introduzca el nombre y seleccione el puerto RS485 y la dirección que desea utilizar.
- Haga clic en **OK**.

#### Control de ascensor

Con un lector dentro de la cabina del ascensor, puede controlar el acceso a las plantas mediante el controlador de puerta y el AXIS A9910. Consulte *Add AXIS A9910 (Añadir AXIS A9910)*, on page 6.

Puede conectar hasta 16 plantas vinculadas a un solo controlador de puerta y módulos de expansión AXIS A9910:

- Los módulos de expansión utilizan un puerto lector en el controlador.
- El otro puerto de lector lo utiliza el lector ubicado dentro de la cabina del ascensor.

### Interfaz web

Para leer sobre todas las funciones y configuraciones disponibles en la interfaz web de los dispositivos con AXIS OS, vaya a *AXIS OS web interface help* (*Ayuda de la interfaz web de AXIS OS*).

## Descubrir más

### Ciberseguridad

Para obtener información específica sobre ciberseguridad, consulte la ficha técnica del producto en [axis.com](https://axis.com).

Para obtener información detallada sobre ciberseguridad en AXIS OS, lea la *Guía de endurecimiento de AXIS OS*.

### SO firmado

El sistema operativo firmado lo implementa el proveedor del software que firma la imagen de AXIS OS con una clave privada. Cuando la firma se une al sistema operativo, el dispositivo validará el software antes de instalarlo. Si el dispositivo detecta que la integridad del software está comprometida, se rechazará la actualización de AXIS OS.

### Arranque seguro

El arranque seguro es un proceso de arranque que consta de una cadena ininterrumpida de software validado criptográficamente, comenzando por la memoria inmutable (ROM de arranque). Al estar basado en el uso del sistema operativo firmado, el arranque seguro garantiza que un dispositivo pueda iniciarse solo con un software autorizado.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault es una plataforma de ciberseguridad basada en hardware que protege el dispositivo Axis. Ofrece características que garantizan la identidad e integridad del dispositivo y protegen su información confidencial frente a accesos no autorizados. Tiene dos sólidos pilares: los módulos de computación criptográfica (elemento seguro y TPM) y la seguridad del SoC (TEE y arranque seguro), combinados con una amplia experiencia en la seguridad de los dispositivos en el extremo.

### ID de dispositivo de Axis


La posibilidad de verificar el origen del dispositivo es fundamental para poder confiar en su identidad. Durante la producción, se asigna a los dispositivos con Axis Edge Vault un certificado de ID de dispositivo de Axis único y conforme con el estándar IEEE 802.1AR en la propia fábrica. Es como una especie de pasaporte para demostrar el origen del dispositivo. El ID de dispositivo se guarda de forma segura y permanente en el almacén de claves seguro como certificado firmado por el certificado raíz de Axis. La infraestructura de TI del cliente puede utilizar el ID de dispositivo en la incorporación segura automatizada de dispositivos y en la identificación segura de dispositivos.

Para obtener más información sobre las características de ciberseguridad de los dispositivos Axis, vaya a [axis.com/learning/white-papers](https://axis.com/learning/white-papers) y busque ciberseguridad.

## Especificaciones

El texto marcado UL solo es válido para instalaciones UL 294.

## Guía de productos



- 1 Posición de toma de tierra
- 2 Conector de lector, 2x
- 3 Conector de puerta, 2x
- 4 Botón de control
- 5 Led de sobrecorriente del relé
- 6 LED de sobrecorriente de lector
- 7 Conector auxiliar
- 8 Puente de relé, 2x
- 9 Conector de relé, 2x
- 10 LED de relé, 2x
- 11 Entrada de alimentación de seguridad de 12 V
- 12 Conector de alimentación
- 13 Conector de red
- 14 LED de alimentación
- 15 LED de estado
- 16 LED de red
- 17 Conector externo
- 18 Cubierta de cable reversible

## Indicadores LED

| LED    | Color   | Indicación                                                                                          |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red    | Verde   | Fijo para indicar una conexión a una red de 100 Mbits/s. Parpadea para indicar actividad en la red. |
|        | Ámbar   | Fijo para indicar una conexión a una red de 10 Mbits/s. Parpadea para indicar actividad en la red.  |
|        | Apagado | No hay conexión a la red.                                                                           |
| Estado | Verde   | Fijo para indicar un funcionamiento normal.                                                         |

|                           |         |                                                                     |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|                           | Ámbar   | Fijo durante el inicio y al restaurar valores de configuración.     |
|                           | Rojo    | Parpadea despacio si se ha producido un error en una actualización. |
| Potencia                  | Verde   | Funcionamiento normal.                                              |
|                           | Ámbar   | Parpadea en verde/ámbar durante la actualización del firmware.      |
| Sobrecorriente de relé    | Rojo    | Fijo con cortocircuito o si se ha detectado sobretensión.           |
|                           | Apagado | Funcionamiento normal.                                              |
| Sobrecorriente del lector | Rojo    | Fijo con cortocircuito o si se ha detectado sobretensión.           |
|                           | Apagado | Funcionamiento normal.                                              |
| Relé                      | Verde   | Relé activo. <sup>1</sup>                                           |
|                           | Apagado | Relé inactivo.                                                      |

#### Nota

- Se puede configurar el LED de estado para que parpadee mientras haya un evento activo.
- Se puede configurar el LED de estado para que parpadee e identifique la unidad. Acceda a **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Configuración > Configuración del controlador adicional > Opciones del sistema > Mantenimiento)**.

## Botones

### Botón de control

El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Vea *Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica, on page 17*.

## Conectores

### Conector de red

Conector Ethernet RJ45 con alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+).

UL: La alimentación a través de Ethernet (PoE) se debe suministrar mediante un inyector de alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1, Clase 3, o de alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3 at Tipo 2 Clase 4 incluidos en la lista UL 294 que ofrezca 44–57 V CC, 15,4 W / 30 W. La alimentación a través de Ethernet (PoE) se ha evaluado conforme a UL con AXIS T8133 Midspan 30 W 1 puerto.

### Prioridad de potencia

Este dispositivo puede recibir alimentación mediante una entrada de PoE o CC. Vea *Conector de red, on page 10* y *Conector de alimentación, on page 15*.

- Cuando PoE y CC se conectan antes de que se encienda el dispositivo, PoE se utiliza para la alimentación.
- PoE y CC están conectados y PoE está conectado actualmente. Cuando se pierde PoE, el dispositivo utiliza CC para proporcionar alimentación sin reiniciar.
- PoE y CC están conectados y CC está conectado actualmente. Cuando se pierde CC, el dispositivo se reinicia y utiliza PoE para proporcionar alimentación.
- Cuando se utiliza CC durante el inicio y se conecta PoE una vez que se ha iniciado el dispositivo, se utiliza CC para la alimentación.

1. El relé está activo cuando COM está conectado a NO.

- Cuando se utiliza PoE durante el inicio y se conecta CC una vez que se ha iniciado el dispositivo, se utiliza PoE para la alimentación.

## **Conector de lector**

Dos bloques de terminales de 8 pines, ambos compatibles con los protocolos RS485 y Wiegand para la comunicación con el lector.

Los valores especificados de salida de potencia se comparten entre los dos puertos de lector. Esto significa que se reservan 500 mA a 12 V CC para todos los lectores conectados al controlador de puerta.

Seleccione el protocolo que desea utilizar en la página web del producto.



## **Configurado para RS485**

| Función                         | Pin | Nota                                                                                                                                                         | Especificaciones                                        |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tierra CC (GND)                 | 1   |                                                                                                                                                              | 0 V CC                                                  |
| Salida de CC (+12 V)            | 2   | Proporciona alimentación al lector.                                                                                                                          | 12 V CC, máx. 500 mA combinados para todos los lectores |
| RX/TX                           | 3–4 | Full-duplex: RX. Half-duplex: RX/TX.                                                                                                                         |                                                         |
| TX                              | 5–6 | Full-duplex: TX.                                                                                                                                             |                                                         |
| Configurable (entrada o salida) | 7–8 | Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla, o bien déjala suelta (sin conectar) para desactivarla.                                                   | 0 a máx. 30 V CC                                        |
|                                 |     | Salida digital: Si se utiliza con una carga inductiva, como un relé, conecte un diodo en paralelo a la carga como protección contra transitorios de tensión. | De 0 a 30 V CC máx., colector abierto, 100 mA           |

### **Importante**

- Cuando el controlador alimenta el lector, la longitud de cable cualificada es de hasta 200 m (656 ft).
- Si el controlador no alimenta el lector, la longitud de cable cualificada para datos del lector es de hasta 1000 m si se cumplen los siguientes requisitos de cable: 1 par trenzado con blindaje, AWG 20-16.

## **Configurado para Wiegand**

| Función              | Pin | Nota                                | Especificaciones                                        |
|----------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tierra CC (GND)      | 1   |                                     | 0 V CC                                                  |
| Salida de CC (+12 V) | 2   | Proporciona alimentación al lector. | 12 V CC, máx. 500 mA combinados para todos los lectores |
| D0                   | 3   |                                     |                                                         |

|                                 |     |                                                                                                                                                              |                                               |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| D1                              | 4   |                                                                                                                                                              |                                               |
| 0                               | 5–6 | Salida digital, colector abierto                                                                                                                             |                                               |
| Configurable (entrada o salida) | 7–8 | Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla, o bien déjela suelta (sin conectar) para desactivarla.                                                   | 0 a máx. 30 V CC                              |
|                                 |     | Salida digital: Si se utiliza con una carga inductiva, como un relé, conecte un diodo en paralelo a la carga como protección contra transitorios de tensión. | De 0 a 30 V CC máx., colector abierto, 100 mA |

#### Importante


- Cuando el controlador alimenta el lector, la longitud de cable cualificada es de hasta 150 m.
- Si el controlador no alimenta el lector, la longitud de cable cualificada para datos del lector es de hasta 150 m si se cumple el siguiente requisito de cable: AWG 20–16.

### Entradas con supervisión

Para usar entradas supervisadas, instale resistencias de final de línea según el siguiente diagrama.


#### Parallel first connection (Primera conexión en paralelo)

Los valores de la resistencia deben ser de 4,7 k $\Omega$  y 22 k $\Omega$ .



#### Primera conexión en serie

Los valores de la resistencia deben ser los mismos y los posibles son 1 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$ , 4,7 k $\Omega$  y 10 k $\Omega$ .




#### Nota

Se recomienda el uso de cables trenzados y blindados. Conecte el blindaje a 0 V CC.

### Conector de puerta

Dos bloques de terminales de 4 pines para dispositivos de monitor de puerta (entrada digital).

El monitor de puerta admite supervisión con resistencias de final de línea. Si se interrumpe la conexión, se activa una alarma. Para utilizar entradas con supervisión, debe instalar resistencias de fin de línea. Use el diagrama de conexión para las entradas supervisadas. Vea *Entradas con supervisión, on page 12*.




| Función   | Pin  | Notas                                                                                                                                                                                             | Especificaciones    |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tierra CC | 1, 3 |                                                                                                                                                                                                   | 0 V CC              |
| Entrada   | 2, 4 | Para la comunicación con el monitor de la puerta.<br>Entrada digital o entrada supervisada: conéctela al pin 1 o 3 respectivamente para activar, o dejar flotando (desconectado) para desactivar. | De 0 a 30 V CC máx. |

**Importante**

La longitud de cable cualificada es de hasta 200 m (656 ft) si se cumplen los siguientes requisitos de cable: AWG 24.

**Conector de relé**

Dos bloques de terminales de 4 pines para relés de forma de contacto C que se pueden utilizar, por ejemplo, para controlar una cerradura o una interfaz para una puerta.



| Función         | Pin | Notas                                                                                                                                                                                                                                | Especificaciones                                          |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tierra CC (GND) | 1   |                                                                                                                                                                                                                                      | 0 V CC                                                    |
| NO              | 2   | Normalmente abierto.<br>Para conectar dispositivos de relés. Conecte un bloqueo de seguridad negativa entre NO y masa CC.<br>Los dos pines de relé se separan de forma galvanizada del resto del circuito si no se utilizan puentes. | Corriente máxima = 2 A por relé<br>Voltaje máx. = 30 V CC |
| COM             | 3   | Común                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| NC              | 4   | Normalmente cerrado.<br>Para conectar dispositivos de relés. Conecte un bloqueo de seguridad negativa entre NC y masa CC.<br>Los dos pines de relé se separan de forma galvanizada del resto del circuito si no se utilizan puentes. |                                                           |

**Puente de alimentación de relé**

Cuando el puente de alimentación de relé está colocado, conecta 12 V CC o 24 V CC al pin COM del relé.

Se puede utilizar para conectar una cerradura entre los pines GND y NO, o GND y NC.

| Fuente de alimentación | Potencia máxima a 12 V CC <sup>2</sup> | Potencia máxima a 24 V CC <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CC IN                  | 1800 mA                                | 750 mA                                 |
| PoE                    | 900 mA                                 | 410 mA                                 |

**AVISO**

Si la cerradura no está polarizada, le recomendamos añadir un diodo de regreso externo.

**Conector auxiliar**


Utilice el conector auxiliar con dispositivos externos, por ejemplo, en combinación con detección de movimiento, activación de eventos y notificaciones de alarma. Además del punto de referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector auxiliar ofrece la interfaz para:

**Entrada digital** – Conectar dispositivos que puedan alternar entre circuitos cerrados y abiertos, por ejemplo, sensores PIR, contactos de puertas y ventanas o detectores de cristales rotos.

**Entrada supervisada** – Permite detectar la manipulación de una señal digital.


**Salida digital** – Para conectar dispositivos externos como relés y LED. Los dispositivos conectados pueden activarse mediante la interfaz de programación de aplicaciones VAPIX® o desde la página web del producto.

Bloque de terminales de 6 pines



| Función                            | Pin | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Especificaciones                                 |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tierra CC                          | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 V CC                                           |
| Salida de CC                       | 2   | Se puede utilizar para alimentar equipos auxiliares. Nota: Este pin solo puede utilizarse como salida de alimentación y en el lado seguro, ya que comparte alimentación con los relés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 V CC<br>Carga máx. = 50 mA<br>para cada E/S   |
| Configurable<br>(entrada o salida) | 3–6 | Entrada digital o entrada supervisada: conéctela al pin 1 para activarla, o bien déjela suelta (sin conectar) para desactivarla. Para usar la entrada supervisada, instale las resistencias de final de línea. Consulte el diagrama de conexiones para obtener información sobre cómo conectar las resistencias.                                                                                                                                                                                                                                                                      | De 0 a 30 V CC máx.                              |
|                                    |     | Salida digital: conectada internamente a pin 1 (tierra CC) cuando está activa, y suelta (desconectada) cuando está inactiva. Si se utiliza con una carga inductiva, por ejemplo, un relé, conecte un diodo en paralelo a la carga como protección contra transitorios de tensión. Cada E/S puede conducir una carga externa de 12 V CC, 50 mA (máx.), si se utiliza una salida interna de 12 V CC (pin 2). En caso de usar conexiones de colector abierto en combinación con una fuente de alimentación externa, las E/S pueden gestionar el suministro de CC de 0 – 30 V CC, 100 mA. | De 0 a 30 V CC máx.,<br>colector abierto, 100 mA |


2. La alimentación se comparte entre los dos relés y E/S AUX 12 V CC.



Conector externo

Bloque de terminales de 4 pines para conectar dispositivos externos, como detectores de rotura de vidrio o de incendio.


UL: El conector no ha sido evaluado conforme a UL para el uso de una alarma antirrobo/antiincendios.



| Función                         | Pin  | Notas                                                                                                                                                                                                                                                             | Especificaciones                              |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tierra CC                       | 1, 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 V CC                                        |
| Configurable (entrada o salida) | 2, 4 | Entrada digital: conéctela al pin 1 o 3 para activarla, o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla.                                                                                                                                                    | De 0 a 30 V CC máx.                           |
|                                 |      | Salida digital: conéctela al pin 1 o 3 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla. Si se utiliza con una carga inductiva, por ejemplo, un relé, conecte un diodo en paralelo a la carga como protección contra transitorios de tensión. | De 0 a 30 V CC máx., colector abierto, 100 mA |

Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de seguridad de baja tensión (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.



| Función    | Pin | Notas                                                                                                                                                       | Especificaciones        |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0 V CC (-) | 1   |                                                                                                                                                             | 0 V CC                  |
| Entrada CC | 2   | Para alimentar el controlador cuando no se use la alimentación a través de Ethernet.<br>Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada de alimentación. | 10,5–28 V CC, 36 W máx. |

**UL:** Una fuente de alimentación UL 294, UL 293 o UL 603 debe suministrar la alimentación de CC, en función de la aplicación, con las clasificaciones adecuadas.


### Entrada de alimentación de seguridad de 12 V

Para una solución de reserva mediante una batería con cargador integrado. Entrada de 12 V CC.

**UL:** El conector no ha sido evaluado conforme a UL.

#### Importante

Cuando se utiliza la entrada de batería, se debe conectar en serie un fusible de fusión lenta externo de 3 A.



| Función            | Pin | Notas                                                                                                                                                                                                             | Especificaciones          |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0 V CC (-)         | 1   |                                                                                                                                                                                                                   | 0 V CC                    |
| Entrada de batería | 2   | Para alimentar el controlador de puerta cuando no hay otras fuentes de alimentación disponibles.<br>Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada de alimentación de batería. Solo para la conexión con SAI. | 11 – 13,7 V CC, máx. 36 W |

## Localización de problemas

### Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica

#### Importante

Es preciso tener cuidado si se va a restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Todos los valores, incluida la dirección IP, se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Para restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica:

1. Desconecte la alimentación del producto.
2. Mantenga pulsado el botón de control mientras vuelve a conectar la alimentación. Vea *Guía de productos*, on page 9.
3. Mantenga pulsado el botón de control durante 25 segundos hasta que el indicador LED de estado se ponga en ámbar por segunda vez.
4. Suelte el botón de control. El proceso finalizará cuando el indicador LED de estado se ilumine en color verde. Si no hay ningún servidor DHCP disponible en la red, la dirección IP del dispositivo adoptará de forma predeterminada una de las siguientes:
  - **Dispositivos con AXIS OS 12.0 y posterior:** Obtenido de la subred de dirección de enlace local (169.254.0.0/16)
  - **Dispositivos con AXIS OS 11.11 y anterior:** 192.168.0.90/24
5. Utilice las herramientas del software de instalación y gestión para asignar una dirección IP, configurar la contraseña y acceder al producto.

También puede restablecer los parámetros a la configuración predeterminada de fábrica a través de la interfaz web del dispositivo. Vaya a **Mantenimiento > Configuración predeterminada de fábrica** y haga clic en **Predeterminada**.

### Opciones de AXIS OS

Axis ofrece gestión del software del producto según la vía activa o las vías de asistencia a largo plazo (LTS). La vía activa implica acceder de forma continua a todas las características más recientes del producto, mientras que las vías LTS proporcionan una plataforma fija con versiones periódicas dedicadas principalmente a correcciones de errores y actualizaciones de seguridad.

Se recomienda el uso de AXIS OS desde la vía activa si desea acceder a las características más recientes o si utiliza la oferta de sistemas de extremo a extremo de Axis. Las vías LTS se recomiendan si se usan integraciones de terceros que no se validan de manera continua para la última vía activa. Con LTS, los productos pueden preservar la ciberseguridad sin introducir modificaciones funcionales significativas ni afectar a las integraciones existentes. Para obtener información más detallada sobre la estrategia de software de dispositivos Axis, visite [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software).

### Comprobar la versión de AXIS OS

AXIS OS determina la funcionalidad de nuestros dispositivos. Cuando solucione un problema, le recomendamos que empiece comprobando la versión de AXIS OS actual. La versión más reciente podría contener una corrección que solucione su problema concreto.

Para comprobar la versión de AXIS OS:

1. Vaya a la interfaz web del dispositivo > **Status (estado)**.
2. Consulte la versión de AXIS OS en **Device info (información del dispositivo)**.

## Actualización de AXIS OS

### Importante

- Al actualizar el software del dispositivo, se guardan los ajustes preconfigurados y personalizados. Axis Communications AB no puede garantizar que se guarden los ajustes, incluso si las funciones están disponibles en la nueva versión del AXIS OS.
- A partir del AXIS OS 12.6, es preciso instalar todas las versiones LTS entre la versión actual de su dispositivo y la versión de destino. Por ejemplo, si la versión del software del dispositivo actualmente instalada es AXIS OS 11.2, deberá instalar la versión LTS AXIS OS 11.11 antes de poder actualizar el dispositivo a AXIS OS 12.6. Para obtener más información, consulte *Portal AXIS OS: Ruta de actualización*.
- Asegúrese de que el dispositivo permanece conectado a la fuente de alimentación durante todo el proceso de actualización.

### Nota

- Al actualizar el dispositivo con el AXIS OS más reciente en la pista activa, el producto obtiene las últimas funciones disponibles. Lea siempre las instrucciones de actualización y las notas de versión disponibles en cada nueva versión antes de la actualización. Para encontrar el AXIS OS y las notas de versión más recientes, consulte [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software).
  - Puesto que la base de datos de usuarios, grupos, credenciales y otros datos se actualiza con la actualización del AXIS OS, el primer inicio podría tardar unos minutos en completarse. El tiempo necesario dependerá de la cantidad de datos.
1. Descargue en su ordenador el archivo de AXIS OS, disponible de forma gratuita en [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software).
  2. Inicie sesión en el dispositivo como administrador.
  3. Vaya a **Maintenance > AXIS OS upgrade (mantenimiento > actualización de AXIS OS)** y haga clic en **Upgrade (actualizar)**.

Una vez que la actualización ha terminado, el producto se reinicia automáticamente.

4. Una vez reiniciado el producto, borre la caché del navegador web.

## Problemas técnicos y posibles soluciones

### Problemas para actualizar AXIS OS

#### Error en la actualización de AXIS OS

Cuando se produce un error en la actualización, el dispositivo vuelve a cargar la versión anterior. La causa más frecuente es que se ha cargado el archivo de AXIS OS incorrecto. Asegúrese de que el nombre del archivo de AXIS OS corresponde a su dispositivo e inténtelo de nuevo.

#### Problemas tras la actualización de AXIS OS

Si tiene problemas después de actualizar, vuelva a la versión instalada anteriormente desde la página de **Mantenimiento**.

### Problemas al configurar la dirección IP

### No se puede configurar la dirección IP

- Si la dirección IP prevista para el dispositivo y la dirección IP del ordenador utilizado para acceder al dispositivo se encuentran en subredes distintas, no podrá configurar la dirección IP. Póngase en contacto con el administrador de red para obtener una dirección IP.
- La dirección IP podría estar siendo utilizada por otro dispositivo. Para comprobarlo:
  1. Desconecte el dispositivo de Axis de la red.
  2. En una ventana de comando/DOS, escriba `ping` y la dirección IP del dispositivo.
  3. Si recibe: `Reply from <IP address>: bytes=32; time=10...`, significará que la dirección IP podría estar en uso por otro dispositivo de la red. Solicite una nueva dirección IP al administrador de red y vuelva a instalar el dispositivo.
  4. Si recibe lo siguiente: `Request timed out`, significa que la dirección IP está disponible para su uso con el dispositivo de Axis. Compruebe el cableado y vuelva a instalar el dispositivo.
- La IP podría estar siendo utilizada por otro dispositivo de la misma subred. Se utiliza la dirección IP estática del dispositivo de Axis antes de que el servidor DHCP configure una dirección dinámica. Esto significa que, si otro dispositivo utiliza la misma dirección IP estática predeterminada, podría haber problemas para acceder al dispositivo.

### Problemas de acceso al dispositivo

#### No puede iniciar sesión accediendo al dispositivo desde un navegador

Cuando HTTPS esté habilitado, asegúrese de utilizar el protocolo correcto (HTTP o HTTPS) al intentar iniciar sesión. Es posible que deba escribir manualmente `http` o `https` en la barra de direcciones del navegador.

Si ha olvidado la contraseña de la cuenta de administrador, deberá restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Para consultar las instrucciones, vea *Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica, on page 17*.

#### El servidor DHCP ha cambiado la dirección IP

Las direcciones IP obtenidas de un servidor DHCP son dinámicas y pueden cambiar. Si la dirección IP ha cambiado, acceda a la utilidad AXIS IP Utility o AXIS Device Manager para localizar el dispositivo en la red. Identifique el dispositivo utilizando el modelo o el número de serie, o por el nombre de DNS (si se ha configurado el nombre).

Si es preciso, puede asignar manualmente una dirección IP estática. Para ver las instrucciones, vaya a [axis.com/support](http://axis.com/support).

#### Error de certificado cuando se utiliza IEEE 802.1X

Para que la autenticación funcione correctamente, los ajustes de fecha y hora del dispositivo de Axis se deben sincronizar con un servidor NTP. Vaya a **Sistema > Fecha y hora**.

#### El navegador no es compatible

Para obtener una lista de los navegadores recomendados, consulte *Compatibilidad con navegadores, on page 4*.

### No se puede acceder externamente al dispositivo.

Para acceder al dispositivo externamente, le recomendamos que use una de las siguientes aplicaciones para Windows®:

- AXIS Camera Station Edge: gratuito, ideal para sistemas pequeños con necesidades de vigilancia básicas.
- AXIS Camera Station Pro: versión de prueba de 90 días gratuita, ideal para sistemas de tamaño pequeño y medio.

Para obtener instrucciones y descargas, vaya a [axis.com/vms](http://axis.com/vms).

### Problemas con MQTT

#### No se puede conectar a través del puerto 8883 con MQTT a través de SSL

El firewall bloquea el tráfico que usa el puerto 8883 por considerarlo inseguro.

En algunos casos, el servidor/intermediario podría no proporcionar un puerto específico para la comunicación MQTT. Aun podría ser posible utilizar MQTT a través de un puerto utilizado normalmente para el tráfico HTTP/HTTPS.

- Si el servidor/intermediario es compatible con WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS), normalmente en el puerto 443, utilice este protocolo en su lugar. Consulte con el proveedor del servidor/intermediario para comprobar si es compatible con WS/WSS y qué puerto y basepath usar.
- Si el servidor/broker admite ALPN, el uso de MQTT puede negociarse a través de un puerto abierto, como 443. Consulte a su proveedor de servidores/brokers si admite ALPN y qué protocolo y puerto ALPN debe utilizar.

### Problemas con el funcionamiento del dispositivo

#### El calefactor delantero y el limpiaparabrisas no funcionan

Si el calefactor delantero o el limpiaparabrisas no se encienden, compruebe que la cubierta superior esté correctamente fijada a la parte inferior de la unidad de alojamiento.

Si no encuentra aquí lo que busca, pruebe a visitar la sección de solución de problemas en [axis.com/support](http://axis.com/support).

### Consideraciones sobre el rendimiento

Los factores más importantes a tener en cuenta son:

- Un uso denso de la red debido a una infraestructura deficiente afecta al ancho de banda.

### Contactar con la asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a [axis.com/support](http://axis.com/support).



T10181937\_es

2026-02 (M10.2)

© 2022 – 2026 Axis Communications AB