


AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit

Specyfikacje


Przegląd produktów



- 1
- 2
- 3 (zawarty wyłącznie w obudowie AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit and FAI)
- 4 Wydzielone miejsce dla kontrolera AXIS TA1101-B (x 8)
- 5
- 6 Wydzielone miejsce dla kontrolera AXIS A1710-B

Uziemienie


Użyj znajdującego się w zestawie przewodu uziemiającego, aby dołączyć obudowę do kontrolera drzwiowego.



Kontroler drzwiowy do uziemienia obudowy


Przełącznik antysabotażowy (tamper)

Dołącz przewody (w zestawie) z przełącznika antysabotażowego w obudowie do kontrolera drzwiowego, aby wykrywać próby uszkodzenia obudowy.



Przełącznik antysabotażowy do kontrolera drzwiowego

FPO150



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 Czujnik zwarcia doziemnego
- 6 Zewnętrzne złącze wskaźnika LED AC
- 7
- 8 Styk awarii systemu p. sekcja
- 9 Styk awarii zasilania AC p. sekcja
- 10 Złącze wejścia FAI
- 11 Czujnik obecności akumulatora
- 12
- 13 Złącze zasilania FlexConnect
- 14
- 15

- 16 Wskaźnik LED stanu wyjścia DC2 p. sekcja
17
18 Wskaźnik LED stanu wyjścia DC1 p. sekcja
19


Więcej informacji na temat płyty FPO znajduje się w instrukcji instalacji urządzeń firmy *LifeSafety Power®*.

Złącza i zaciski

Wejście AC

Złącze wejściowe do dołączenia zasilania AC. Umożliwia dołączanie znajdującego się w zestawie złącza 3-stykowego. Przetnij zworę (JP1), jeżeli zasilacz FPO jest zasilany napięciem 230 V AC. Połączenia wykonuje się w następujący sposób:


120 V AC	230 V AC
Biały: neutralny	Biały: faza 2
Zielony: obwód ochronny	Zielony: obwód ochronny
Czarny: gorący	Czarny: faza 1



Połączenie wejścia AC

Cewka

W przypadku modelu z zasilaniem 230 V AC dołącz znajdującą się w zestawie cewkę do wejścia AC i zamocuj wewnątrz obudowy.




Złącze FlexIO

Złącze zasilające interfejs alarmu pożarowego (FAI) i podające stan awarii połączenia pomiędzy zasilaczem FPO a dowolnymi płytami wyposażenia dodatkowego w systemie. Odpowiedni kabel dostarczany jest wraz z płytami wyposażenia dodatkowego.

Złącza wyjścia błędu

Zaciski zapewniające wyjścia styków błędu systemu i błędu prądu przemiennego. Zaciski są zdejmowalne i oznaczone na płycie drukowanej w stanie bez zasilania (awaria).



Awaria zasilania AC w kontrolerze drzwiowym


Złącze akumulatora

Złącza Faston do dołączenia zestawu akumulatorów podtrzymania awaryjnego. W zestawie znajdują się zarobione przewody akumulatorowe. Jeżeli nie masz w planach użycia żadnego zestawu baterii, upewnij się, że zwora wykrywania obecności akumulatora (BAT DET) jest usunięta (ustawiona w ustawieniu 2), aby zapobiec

powstaniu błędu. Zasilacz FPO zawiera wbudowany mechanizm odcięcia przy rozładowaniu akumulatora, który zapobiega głębokiemu rozładowaniu i uszkodzeniu czułego sprzętu.

Ważne


- Przed dołączeniem zestawu akumulatorów do FPO należy wybrać odpowiedni rodzaj akumulatora.
- FPO wymaga zestawu akumulatorów 12 V.
- Aby uniknąć uszkodzenia systemu, należy przestrzegać biegunowości akumulatora.



Akumulator do FPO i zwora akumulatora

Wyjście DC1

Główne wyjście DC zasilacza FPO. Na tym złączu dostępny jest przez cały czas pełny prąd FPO i nie oddziałuje na niego wejście FAI.



Zasilanie kontrolera drzwiowego


Przełączniki

Przełącznik napięcia wyjściowego

Przełącznik do wyboru napięcia wyjściowego zasilacza FPO.

Ważne

Ustaw przełącznik na 12 V.




Zwory

Zwora napięcia wejściowego AC

Zwora służąca do ustawienia stosowanego napięcia wejściowego AC w zasilaczu FPO.

POWIADOMIENIE

- Pozycja zwory pozostaje bez zmian w przypadku napięcia wejściowego 120 V AC. Jeżeli posiadasz obudowę z zasilaczem 120 V AC, sprawdź, czy pozycja zwory pozostaje bez zmian.
- W przypadku napięcia wejściowego 230 V AC należy przeciąć i usunąć zworę. Jeżeli posiadasz obudowę z zasilaczem 230 V AC, sprawdź, czy zwora została przecięta i usunięta.



Bezpieczniki

Bezpiecznik akumulatora

Bezpiecznik połączony szeregowo z akumulatorem.

Wymieniać tylko na bezpiecznik ATM 15 A.

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanu wejścia AC

Dioda stanu	Wskazanie
AC ON	Świeci się na zielono, gdy na wejściu AC występuje jakiekolwiek napięcie przemiennie. Nie jest to wskazanie, że napięcie jest wystarczające do prawidłowego działania urządzenia. ⚠ OSTRZEŻENIE Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia należy zawsze sprawdzić za pomocą miernika ewentualną obecność napięcia AC.

Wskaźniki LED FAI i stanu awarii

Dioda stanu	Wskazanie
FAI	Świeci się na czerwono, gdy na zaciskach wejściowych FAI pojawi się prawidłowy sygnał FAI.
GND FLT	Świeci się na żółto, gdy zostanie wykryta impedancja między uziemieniem a dowolnym wyjściem napięciowym lub wspólnym DC. Wykrycie zwarcia doziemnego jest również przyczyną świecenia wskaźnika LED SYS FLT.
AC FLT	Świeci się na żółto, gdy napięcie na wejściu AC jest zbyt niskie lub nie ma go wcale
SYS FLT	Świeci się na żółto, gdy zasilacz FPO wykryje problem systemowy. Możliwe problemy są następujące: • brak akumulatora (jeżeli jest założona zwora wykrywania akumulatora BAT DET) • zwarcie doziemne (jeżeli jest założona zwora wykrywania zwarcia doziemnego EARTH GND DET) • napięcie akumulatora poza zakresem • napięcie wyjściowe DC poza zakresem • przepalony bezpiecznik • awaria płyty wyposażenia dodatkowego • wewnętrzna usterka


Wskaźnik LED stanu akumulatora podtrzymania awaryjnego

Dioda stanu	Wskazanie
REV BAT	Świeci się na żółto, jeżeli zestaw akumulatorów podtrzymania awaryjnego jest dołączony z odwróconą polaryzacją. Gdy wskaźnik się świeci, bezpiecznik akumulatora jest uszkodzony i świeci się również wskaźnik LED SYS FLT.

Wskaźniki LED stanu wyjścia DC

Dioda stanu	Wskazanie
DC1	Świeci się na zielono, gdy wyjście jest ustawione na 12 V (na niebiesko, gdy na 24 V) i gdy napięcie jest dostępne na zacisku wyjściowym.
DC2	Świeci się na zielono, gdy wyjście jest ustawione na 12 V (na niebiesko, gdy na 24 V) i gdy napięcie jest dostępne na zacisku wyjściowym. Nie świeci się, gdy wyjście jest wyłączone poprzez wejście FAI.

C4



- 1 Złącze BR p. sekcja
- 2 Złącze B2 p. sekcja
- 3 Złącze B1 p. sekcja
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Więcej informacji na temat płyty C4 znajduje się w instrukcji instalacji urządzeń firmy LifeSafety Power®

Złącza i zaciski

Złącza zasilania

B1

Złącze do magistrali B1 w systemie. Napięcie na magistrali B1 pochodzi z zasilacza FPO. Napięcie to jest kierowane do wszystkich wyjść, których żółta zwora (zwora D) ustawiona jest w pozycji B1.

B2

Złącze do magistrali B2 w systemie. Napięcie na magistrali B2 pochodzi z zasilacza FPO. Napięcie to jest kierowane do wszystkich wyjść, których żółta zwora (zwora D) ustawiona jest w pozycji B2. Jeżeli płyta wykorzystywana jest w systemie jednonapięciowym, te złącza faston mogą być niedołączone.

BR


Wspólna magistrala DC w systemie. Aby zapewnić prawidłowe działanie, wszystkie płyty DC w systemie muszą być połączone ze sobą złączami BR faston.

Wyjścia stref

Zdejmowane listwy zaciskowe wyjść. Listwy zaciskowe są oznaczone na płytce drukowanej.

Uwaga


- Wyjścia przekaźnikowe znajdują się w zespole zacisków A i B. Użyj białej zwory konfiguracyjnej (F), aby ustawić opisany tryb fail-safe lub fail-secure.
- Wyjścia napięciowe znajdują się w zespole zacisków A i B. Wspólny przewód DC to zacisk A. Zacisk B to biegun dodatni.
- Płyta posiada diody zabezpieczające przed odwróceniem polaryzacji na każdym wyjściu. Jeżeli występuje opóźnienie w zwolnieniu rygla, lub jeżeli wykorzystujesz wyjście przekaźnikowe, możesz usunąć diodę z obwodu.




Przełącznik drzwiowy do płyty C4

Złącza FlexIO

Złącza przekazujące sygnały interfejsu alarmowego FAI i sygnały awarii do i z płyty C4 oraz przekazujące magistralę FlexIO do innych płyt wyposażenia dodatkowego w systemie.



FlexIO z C4 do FPO




FlexIO z C4 do kontrolera drzwiowego

Zwory

Zwory konfiguracyjne

Zwory do programowania działania każdego wejścia, wyjścia i FAI strefy. Zwory są oznaczone kolorami, a numery odpowiadają numerom stref. Na przykład 1A to zwora A dla strefy 1.



Czerwony (A) – włączona strefa FAI

Włączone lub wyłączone FAI dla wybranej strefy. Wejście sterujące FAI znajduje się na płycie zasilacza FPO.

Pozycja 1: FAI włączone. W tej pozycji wyjście strefy zostaje zanegowane po uaktywnieniu wejścia. Służy to zazwyczaj do odłączenia zasilania rygli elektromagnetycznych.

Pozycja 2: FAI wyłączone. W tej pozycji FAI nie będzie miało wpływu na wyjście strefy.

Niebieski (B) – zanegowanie wejścia

Przełączanie między wejściem typu fail-safe i fail-secure. Ustaw zworę tak, aby wskaźnik LED wyjścia strefy migał po odryglowaniu drzwi.

Pozycja 1: fail-safe. Ta pozycja zapewnia podanie stanu styku NC (styk rozwiera się, aby odryglować drzwi) lub sygnału napięciowego, w którym napięcie odłącza się celem odryglowania drzwi.

Pozycja 2: fail-secure. Ta pozycja zapewnia podanie stanu styku NO (styk zwiiera się, aby odryglować drzwi) lub sygnału napięciowego, w którym podaje się napięcie celem odryglowania drzwi.

Czarny (C i E) – wyjście napięciowe lub beznapięciowe

Wybierz, czy wyjście ma być wyjściem przekaźnikowym czy wyjściem napięciowym.

Ważne

Do prawidłowego działania obie zwory muszą być ustawione w tej samej pozycji.

Pozycja 1: wyjście przekaźnikowe. Umieszczając obie zwory w tej pozycji, wyjście strefy ustawiamy jako wyjście przekaźnikowe.

Pozycja 2: wyjście napięciowe. Umieszczając obie zwory w tej pozycji, wyjście strefy ustawiamy do wyprowadzania napięcia magistrali wybranego przez żółtą zworę (D).

Żółty (D) – wybór napięcia magistrali

Płyta może przyjmować zasilanie z maks. dwóch wejść dołączonych do styków B1 i B2. Za pomocą tej zwory można wybrać, które z dwóch wejść zasilania ma być połączone z wyjściem strefy. Jeżeli stosowane jest tylko jedno źródło zasilania, należy ustawić zworę w pozycji 1.

Uwaga

Jeżeli wyjście strefy jest ustawione jako wyjście przekaźnikowe, ustawienie zwory jest bez znaczenia.

Pozycja 1: magistrala B1. W tej pozycji wybiera się zasilanie dołączone do wejścia B1.

Pozycja 2: magistrala B2. W tej pozycji wybiera się zasilanie dołączone do wejścia B2.

Biały (F) – zanegowanie wyjścia

Wybierz wejście typu fail-safe lub fail-secure. Ustaw zworę tak, aby drzwi były odryglowane, gdy miga wskaźnik LED wyjścia strefy (strefa aktywna).

Pozycja 1: NO – napięcie przy aktywnym wejściu. W tej pozycji zaciski wyjściowe łączą się poprzez styk NC, jeżeli ustawiono wyjście przekaźnikowe, lub podają napięcie, gdy wejście jest aktywne.

Pozycja 2: NC – napięcie przy nieaktywnym wejściu. W tej pozycji zaciski wyjściowe łączą się poprzez styk NO, jeżeli ustawiono wyjście przekaźnikowe, lub nie podają napięcia, gdy wejście jest aktywne. Pozycja ta jest zazwyczaj używana w przypadku rygla elektromagnetycznych.

Kolor zwory	Prawidłowa pozycja
Czerwony	Pozycja 1 (FAI włączone)
Niebieski	Pozycja 2 (ustawienie fail-safe)
Czarny	Pozycja 1 (styki beznapięciowe)
Żółty	Pozycja 1 (zasilanie 12 V)
Biały	Pozycja 2 (ustawienie fail-safe)

Bezpieczniki

Bezpieczniki wyjścia

Bezpieczniki dla każdego wyjścia strefy. Numery bezpieczników odpowiadają numerom stref. Na przykład F1 to bezpiecznik dla wyjścia strefy OUT1.

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanu awarii

Dioda stanu	Wskazanie
USTERKA	Świeci się na żółto, gdy płyta wykryła przepalenie bezpiecznika wyjścia. Ten stan awarii przenosi się również na zasilacz FPO.


Wskaźniki LED stanu wyjścia

Dioda stanu	Wskazanie
Wyjście (1 – 8)	Świeci się na zielono, gdy wyjście jest ustawione na 12 V (na niebiesko, gdy na 24 V). Świeci się stale: drzwi zamknięte (bezpiecznik lub PTC sprawne). Miga: drzwi odryglowane (z powodu sygnału wejściowego strefy lub FAI). Nie świeci: bezpiecznik lub PTC rozwarło. Uwaga Jeżeli wskaźnik LED wyjścia działa w sposób odwrotny do oczekiwanego (miga w stanie normalnym, świeci się stale, gdy wejście jest aktywne), ale zaciski wyjściowe działają zgodnie z oczekiwaniami, należy ustawić zwory B i F w odwrotnej pozycji.


Sprzęt podłączeniowy

Schematy okablowania elektrycznego i inna dokumentacja dotycząca serii AXIS A17 znajduje się na stronie axis.com/products/axis-a17-series.


Schematy okablowania elektrycznego i inna dokumentacja dotycząca konwertera AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter znajduje się na stronie axis.com/products/axis-ta1101-b-wiegand-to-osdp-converter/support#support-resources



Przełącznik drzwiowy



Czytnik



Wejścia drzwiowe

T10228371_pl

2025-10 (M1.17)

© 2025 Axis Communications AB